

**Stanovení směrných čísel roční spotřeby vody, na základě Vyhlášky 120/2011 Sb.  
v platném znění, s platností od 1.1.2016:**

**I. Bytový fond**

Rekreační chaty (chalupy)

- 1 chata ( chalupa ) za rok 35 m<sup>3</sup>

**II. Veřejné budovy, školy**

Základní škola

- bez stravování bod 8 vyhlášky – WC a tekoucí teplá voda  
na jednu osobu(žáka, učitele, pracovníka) při průměru 200 prac. dnů za rok 5 m<sup>3</sup>

Mateřská škola

- bez stravování bod 9 vyhlášky – WC a tekoucí teplá voda  
na jednu osobu (žáka, učitele, pracovníka) při průměru 200 prac. dnů za rok 8 m<sup>3</sup>

Prodejna

- bez stravování bod 6 vyhlášky – WC, umyvadla a tekoucí teplá voda  
s možností sprchování  
na jednu osobu při průměru 250 pracovních dnů za rok 18 m<sup>3</sup>

Kancelář

- bod 5 vyhlášky - WC, umyvadla a tekoucí teplá voda  
na jednu osobu při průměru 250 pracovních dnů za rok 14 m<sup>3</sup>

Pošta

- Bez stravování bod 5 vyhlášky – WC, umyvadla a tekoucí teplá voda  
na jednu osobu při průměru 250 pracovních dnů za rok 14 m<sup>3</sup>

**III. Hotely, ubytovny,internáty**

- Bod 11 vyhlášky– většina pokojů má WC a koupelnu s tekoucí teplou vodou  
na jedno lůžko za rok 45 m<sup>3</sup>

**IV. Kulturní a osvětové podniky, sportovní zařízení**

- Bod 32 vyhlášky – vybavení WC, umyvadla, možnost sprchování teplou vodou  
– na jednoho návštěvníka v denním průměru za rok 20m<sup>3</sup>

**V. Restaurace, vinárny**

- Bod 40 vyhlášky - výčep, podávání studených jídel  
Na jednoho pracovníka v jedné směně za rok (zahrnuje i zákazníky bez  
mytí skla) 60 m<sup>3</sup>  
bod 43 vyhlášky – mytí skla bez trvalého průtoku nebo myčka za jednu směnu 60 m<sup>3</sup>

**VI. Provozovny – holičství a kadeřnictví**

- Bod 47 vyhlášky – v pánské a dámské provozovně WC, umyvadla a  
tekoucí teplá voda  
na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru za rok (zahrnuje i zákazníky) 50 m<sup>3</sup>